



La Société :

TEXDECOR

2 RUE D'HEM

F59780 WILLEMS (NORD) – FRANCE

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 qui établit les conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction, a réalisé les essais de type de réaction au feu sur :



aitex

textile research institute

Laboratoire d'Essai Notifié N° 0161

Document N° 10AN4441

En tenant compte des conditions établies pour le marquage CE décrites dans l'Annexe ZA de la norme harmonisée de produit **EN 15102:2007+A1:2011**, le laboratoire notifié déclare dans son rapport de classification n° 2010AN4441 que le **revêtement décoratif pour murs** référencé comme :

“VINYL 340 – 450 g/m2 NON WOVEN SUPPORT”

a été l'objet d'essai conformément aux conditions citées dans la norme de produit, étant classifiée selon la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 comme :

“B-s2,d0”

Les détails du produit, essais et champ d'application de la classification sont déclarés dans l'annexe A du présent document.

Alcoy, le 21 Octobre 2010.

Raquel Muñoz González
RESPONSABLE DU SECTEUR INNOVATION



La Sociedad:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
F59780 WILLEMS(NORD) FRANCE

En cumplimiento con el Reglamento (UE) nº 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, ha realizado los ensayos de tipo de reacción al fuego en:



aitex
textile research institute

Laboratorio de Ensayo Notificado Nº 0161

Documento Nº 10AN4441

Atendiendo a las condiciones establecidas para el mercado CE descritas en el Anexo ZA de la norma armonizada de producto EN 15102:2007, el laboratorio notificado declara en su informe de clasificación nº 2010AN4441 que el **revestimiento decorativo para paredes** referenciado como:

“VINILO 340 - 450 g/m² SOBRE SOPORTE NO TEJIDO”

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con los requisitos citados en la norma de producto, quedando clasificada según norma EN 13501-1:2007+A1:2009 como:

“B-s2,d0”

Los detalles del producto, ensayos y campo de aplicación de la clasificación se declaran en el anexo A del presente documento.

Alcoy, 21 de Octubre de 2010.



Raquel Muñoz González
JEFA ÁREA LABORATORIOS



PRODUCT-TYPE TEST

The applicant:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
F59780 WILLEMS(NORD) FRANCE

In compliance with the Regulation (UE) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, has performed reaction to fire type testing in:



aitex
textile research institute

Notified Testing Laboratory No. 0161

Document No. 10AN4441

Attending the set conditions for the CE marking detailed at Annex ZA of the harmonised product standard EN 15102:2007+A1:2011, the notified laboratory declares on its classification report No. 2010AN that the decorative wall covering referenced as:

"VINYL 340 - 450 g/m2 NON WOVEN SUPPORT"

has been tested according to the requirements described at product standard, achieving the EN 13501-1:2007+A1:2009 classification

"B-s2,d0"

Product, tests and field of application details are stated on the annex A of this document.

Alcoy, October 21st 2010.



Raquel Muñoz González
CHIEF OF INNOVATION AREA

